m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0047463.13-03-2025

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Val Padana

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
SC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente

Prot. n. 22150/25 Cremona lì 13 MAR 2025

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
pec: va@pec.mase.gov.it

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale relativa al progetto di realizzazione di un nuovo elettrodotto aereo a 132 kV in semplice terna "CP Piadena – CP Cella Dati" della lunghezza di circa 15 km – adeguamento dell'elettrodotto aereo esistente 132 kV in semplice terna, "CP Cella Dati - CP Martignana" – demolizione del tratto della linea esistente "CP Cella Dati – CP Martignana", 132 kV semplice terna nei comuni di Piadena-Drizzona, Voltido, Torre de' Picenardi, San Martino del Lago, Derovere, Cingia de Botti, Cella Dati in Provincia di Cremona. Proponente Società Terna Spa. Cod. Ministero Ambiente: ID-VIP:5343- Cod Regionale: VIA0240-MA. **Osservazioni.**

L'elettrodotto in progetto avrà una tensione nominale pari a 132 kV ed una lunghezza complessiva di circa 14.5 km. Lungo la linea aerea verranno realizzati 45 sostegni con distanza pari a circa 350 m tra due tralicci consecutivi. I conduttori avranno un'altezza dal piano campagna non inferiore a 10 metri.
Il nuovo elettrodotto partirà dalla CP Piadena e terminerà il proprio percorso nella CP Cella Dati, in direzione parallela all'elettrodotto esistente 380 kV S.T. Carpi Fossoli – Caorso.
Per quanto concerne l'ambito di competenza della scrivente, dall'esame della documentazione presentata dal proponente non si evincono particolari criticità per la salute umana, in quanto all'interno delle DPA calcolate, non sono presenti recettori sensibili (strutture di Categoria 3). Il valore del campo di induzione magnetica rispetta l'obiettivo di qualità fissato a 3 μT, poiché il tracciato aereo attraverserà aree prevalentemente agricole e con limitata presenza di edifici, non classificabili come "luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere", come stabilito dalla Legge quadro 36/2001.
Si prende atto quindi che il proponente, ai sensi della DGR di Regione Lombardia 8 febbraio 2016 n. X/4792, dichiara che il potenziale impatto su tutte le componenti ambientali è sostanzialmente irrilevante, in quanto tali componenti non vengono interferite.

Distinti saluti

Il Direttore della SC Igiene e Sanità Pubblica/Salute e Ambiente
Dr. Enea Antoniazzi

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie
Dott. Stefano Ferrari

Il Responsabile del procedimento amm.vo: Dott. Stefano Ferrari - tel 0372/497401
Il Referente del procedimento amm.vo: TdP Dott.ssa Ilenia Crudeli - tel 0372/497502

CIATS_02.01.00